

Аттестат аккредитации
RA.RU.710008
Выдан 25.06.2015г.

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований и испытаний
№ ГиЭ 001667 22.10.2020 от 22.10.2020

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор № 448 от 07.10.2020г.
6. **Наименование объекта:** Коммунальный водопровод муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунальное хозяйство "Верх-Урюмское".
7. **Адрес объекта:** 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Лянинская ул, д. 2 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** 632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Береговая ул, скважина;
- 632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Лянинская ул, д. 2, колонка
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протоколы лабораторных исследований №№ 3206, 3207 от 21.10.2020г., выданные ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
11. **Заключение:** заявленные образцы - "питьевая вода" по исследованным физико-химическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Примечание: Экспертное заключение распространяется на испытанный образец;
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований(испытаний) не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения экспертной организации.

Эксперт:



С. Н. Колотов.