



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84

тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: cgnso@cn.su ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Орган инспекции


632334, РОССИЯ, Новосибирская область, район Барабинский, город Барабинск, улица Кирова,
дом 1а, этаж 1, пом. № 35, 36, 37; этаж 2, пом. № 10.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710552

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2024

Утверждаю:

Заместитель руководителя
органа инспекции

 О.С. Катунина

«29» мая 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «29» мая 2025 г.

(дата и номер экспертного заключения)

№158/10-104-О

1. Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик),
адрес: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Верх-
Урюмское», 632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Коммунальная ул, д. 9.

2. Наименование объекта, юридический, фактический адрес: Муниципальное унитарное
предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Верх-Урюмское», 632960, Новосибирская
область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Коммунальная ул, д. 9.

3. Объект (область) инспекции (образец, проба): 1. Вода систем централизованного
водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения: вода питьевая централизованного
водоснабжения.

4. Основание для проведения оценки, цель: входящий №158 от 14.05.2025 (Заявка на
проведение лабораторных исследований, испытаний, измерений и санитарно-эпидемиологической
экспертизы №307 от 14.05.2025), оценка соответствия.

5. Метод, вид, стадия инспекции: инспекция продукции методом санитарно-
эпидемиологической оценки, контроль.


6. Дата проведения инспекции: 29.05.2025.

7. Место отбора/проведения испытаний: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунальное хозяйство «Верх-Урюмское»:

- скважина, Новосибирская область, р-н Здвинский, с. Верх-Урюм, ул. Береговая.

8. Предоставленные документы:

– Протокол испытаний №54-00-30/02551-25 от 23.05.2025, выдан испытательным
лабораторным центром ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Листов 2
		Лист 1
Экспертное заключение №158/10-104-О от 29.05.2025	Эксперт (подпись)	Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
		Бабинцев О.В. ФИО

Барабинском районе (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510797);

– Заявка на проведение лабораторных исследований, испытаний, измерений и санитарно-эпидемиологической экспертизы №307 от 14.05.2025.

9. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10. При проведении инспекции установлено: исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке.

Результаты испытаний и допустимые уровни (величины) представлены в таблице:

Таблица №1 по протоколу испытаний №54-00-30/02551-25 от 23.05.2025:


№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	0,83±0,17	ГОСТ 31949-2012
2	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,14±0,02	ГОСТ 4011-72
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

11. Заключение:

По протоколу испытаний №54-00-30/02551-25 от 23.05.2025 представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.13, в связи с превышением исследованного химического вещества: массовая концентрация бора 0,83 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л).


Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Должность: врач по общей гигиене /  /О.В. Бабинцев/
подпись инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями

Заместитель технического директора /  /Ю.В. Котова/
подпись инициалы, фамилия

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Листов 2 Лист 2 Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024
Экспертное заключение №158/10-104-О от 29.05.2025	Эксперт  (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе


Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38

e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen_brb@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510797



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач-бактериолог

В.А. Перфилов

23.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/02551-25 от 23.05.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ВЕРХ-УРЮМСКОЕ" (ИНН 5421110544 ОГРН 1065470001761)

2. **Юридический адрес:** 632960, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ЗДВИНСКИЙ, С. ВЕРХ-УРЮМ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ Д.9

Фактический адрес: Новосибирская обл, м.р-н Здвинский, с.п. Верх-Урюмский сельсовет, с Верх-Урюм, ул Коммунальная, д. 9

3. **Наименование образца испытаний:** вода подземного водного объекта

4. **Место отбора:** скважина, Новосибирская обл, р-н Здвинский, с Верх-Урюм, ул Береговая

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 15.05.2025 08:20 - 09:00

Ф.И.О., должность: Перемыкин С. А. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ВЕРХ-УРЮМСКОЕ" При отборе присутствовал(-и): Самсонов М. А. Слесарь МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ВЕРХ-УРЮМСКОЕ"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами 3.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2025 13:20

Информация о плане и методе отбора: -

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №307 от 14 мая 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям Акт отбора №30/307 от 15 мая 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-30/02551-С-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31949-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бора;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат-02	2420
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab	VEC1201027

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 15.05.2025 14:00

дата начала испытаний 15.05.2025 14:10, дата окончания испытаний 20.05.2025 10:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	0,83±0,17	ГОСТ 31949-2012
2	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,14±0,02	ГОСТ 4011-72
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Ответственный за оформление протокола:

И.С. Шустова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/02551-25 от 23.05.2025