



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84
тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: to@cgnsso.su ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/540601001
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе
Кирова ул., д.1а, Барабинск, 632334,
тел/факс: 8-383-(61) -25-990, 22-131, E-mail: cgnsen_brb@rambler.ru, ОКПО 14399326;
ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/545102001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (проведение инспекции методом оценки)

от «27» января 2026 г.
(дата)

№ 30.000014
(номер экспертного заключения)

1. Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Верх-Урюмское», 632960, Новосибирская область, м.р-н Здвинский, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д.9.
2. Наименование объекта, адрес: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Верх-Урюмское», 632960, Новосибирская область, м.р-н Здвинский, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д.9.
3. Наименование образцов (проб), факторов: вода систем централизованного водоснабжения.
4. Основание для проведения оценки, цель: Заявка на проведение лабораторных исследований, испытаний, измерений и санитарно-эпидемиологической экспертизы № 6 от 12.01.2026.
5. Дата проведения инспекции: 27.01.2026.
6. Место отбора/проведения испытаний: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Верх-Урюмское»:
- скважина, система водоснабжения с. Верх-Урюм, Новосибирская область, р-н Здвинский, с.п. Верх-Урюмский сельсовет, с. Верх-Урюм, ул. Береговая.
7. Предоставленные документы:
– Протокол испытаний № 54-00-30/00126-26 от 26.01.2026, выдан испытательным лабораторным центром Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510797).
8. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:
– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21),
- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
9. При проведении инспекции установлено: исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке.

Результаты испытаний и допустимые уровни (величины) представлены в таблице № 1:


Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе		Листов 2
		Лист 1
Экспертное заключение № 30.000014 от 27.01.2026	Эксперт (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО

Таблица № 1 по протоколу испытаний № 54-00-30/00126-26 от 26.01.2026:

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
1	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	0,85±0,17	Не более 0,5 (мг/л)
2	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)

10. Заключение:

По протоколу испытаний № 54-00-30/00126-26 от 26.01.2026 представленная проба воды систем централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Раздел III Таблица 3.13 по исследованному показателю: бор. Показатель превышает норматив на 0,35 мг/дм³, что более величины допустимой ошибки метода исследования (определения) – 0,17 мг/дм³, в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» статья 23, пункт 4, питьевая вода считается несоответствующей, если показатель качества воды превышает норматив качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода исследования.

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.


Врач по общей гигиене

/

подпись

/ О.В. Бабинцев /

инициалы, фамилия

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе		Листов 2 Лист 2
Экспертное заключение № 30.000014 от 27.01.2026	Эксперт  (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Барабинском районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Барабинском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом
1а, тел.: +7 (383) 61-25-990, e-mail: cgsen_brbr@rambler.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510797



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач-бактериолог

В.А. Перфилов

26.01.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-30/00126-26 от 26.01.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО "ВЕРХ-УРЮМСКОЕ" (ИНН 5421110544 ОГРН 1065470001761)

2. Юридический адрес: 632960, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ЗДВИНСКИЙ, С. ВЕРХ-УРЮМ, УЛ.
КОММУНАЛЬНАЯ Д.9

Фактический адрес: Новосибирская обл, м.р-н Здвинский, с.п. Верх-Урюмский сельсовет, с Верх-Урюм, ул
Коммунальная, д. 9, Д. 9

3. Наименование образца испытаний: вода систем централизованного водоснабжения

4. Место отбора: система водоснабжения с. Верх-Урюм, скважина, Новосибирская обл, м.р-н Здвинский, с.п.
Верх-Урюмский сельсовет, с Верх-Урюм, ул Береговая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.01.2026 09:00 - 09:10

Ф.И.О., должность: Перемыкин С. А. директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ВЕРХ-УРЮМСКОЕ"

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами 3.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №6 от 12 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт
ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать
влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт
ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании
информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный
Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на

Протокол испытаний № 54-00-30/00126-26 от 26.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №30/6 от 21 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-30/00126-С-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31949-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бора;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат-02	2420
2	Спектрофотометры, ПромЭкоЛаб/PromEcoLab	VEC1201027

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 632334, Новосибирская обл, Барабинский р-н, Барабинск г, Кирова ул, дом 1а
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 21.01.2026 12:20

дата начала испытаний 21.01.2026 13:17, дата окончания испытаний 23.01.2026 09:57

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация бора	мг/дм ³	0,85±0,17	Не более 0,5 (мг/л)	ГОСТ 31949-2012
2	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72
3	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Ответственный за оформление протокола:

И.С. Шустова, Медицинский статистик

Конец протокола испытаний № 54-00-30/00126-26 от 26.01.2026